

# 検査報告書

第 P0000-0000 号

令和6年 4月16日

依頼者 ○○○市長 殿

株式会社 福田水文センター  
TEL(011)736-2371, FAX(011)736-2393  
〒001-0024 札幌市北区北24条西15丁目2-5

業務名 絶縁油中のPCB分析  
(令和6年 4月 1日採取)

計量証明事業所 北海道知事登録 第605号  
建築物飲料水水質検査業務 北海道第57水第3号

試料受付の区分  
依頼者搬入 令和6年 4月 3日

検査責任者 亀ヶ森 誠  
(環境計量士 環濃1128号)

ご依頼を受けました試料についての検査結果を次の通りご報告致します。

試料名	PCB (mg/kg)		
・松下電器産業(株) 変圧器 単相30kVA 型式: TNF-L00 製造番号: 461915234 製造年: 1994 重量: 159kg 備考: キュービクル①	0.15未満		
*****			
項目	単位	分析方法	検出下限値
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/kg	H23.5.環境省 絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版) 2.1.2	0.15
以下余白			

絶縁油 PCB 濃度は判定基準 (絶縁油中の PCB 濃度0.5mg/kg以下) を満たしています。  
当該絶縁油を封入しています重電機器等は PCB 廃棄物に該当しません。  
(H16. 2. 17 環廃産発第040217005号)